



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00214**

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель»  
121087, Россия, Москва, ул. Барклайя, д. 6, строение 5, этаж 4, комната 23к1, ОГРН: 1027739312281,  
тел.: +7 495 921 40 99; факс: +7 495 730 57 19

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель»  
121087, Россия, Москва, ул. Барклайя, д. 6, строение 5, этаж 4, комната 23к1.  
Адрес производства: 107497, Россия, Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1-5,  
ОГРН: 1027739312281, тел.: +7 495 921 40 99; факс: +7 495 730 57 19

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru, ОГРН: 1025000508610  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация  
Уполномочен Некоммерческим партнерством  
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** код ОК 005 (ОКП) **35 8117, 34 4965** код ТН ВЭД России

Кабельные линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн-Т», ТУ 16.К99-071-2014 в составе:  
кабели для систем пожарной сигнализации, огнестойкие (допустимое рабочее напряжение 100 В)  
с сечением жил 0,75 мм<sup>2</sup> марок: КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRHF, ТУ 16.К99-036-2007;  
коробки монтажные огнестойкие серии СКЛ, KSK;  
несущие и монтажные элементы для прокладки ОКЛ согласно ТУ 16.К99-071-2014  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 16.К99-071-2014 (п.1.4.1) Кабельные линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн-Т»;  
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п.4.8);  
время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 26 мин.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**  
Отчеты о сертификационных испытаниях № 12937 от 29.05.2015, № 12938 от 29.05.2015  
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.  
Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AЯ46.V.70084 от 19.06.2015 Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва»  
ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», № РОСС RU.0001.10АЯ46.  
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИТ19.00057 от 09.10.2014  
Орган по сертификации систем менеджмента качества «РОСТЕСТ-МОСКВА», № РОСС RU.0001.13ИТ19.  
ТУ 16.К99-071-2014

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с **15.09.2015** по **15.09.2020**



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Мизина*  
подпись

**Е.Н. Мизина**  
инициалы, фамилия

*Морозова*  
подпись

**Т.В. Морозова**  
инициалы, фамилия

РП № 0002226