



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии качества». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1104 от 17.05.2018 года. Юридический адрес: 127018, Российская Федерация, город Москва, улица Полковная, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение I, офис 5, телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44, e-mail: info@os-ntk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1104.B00115

П 00182

Срок действия с 29.01.2019 по 28.01.2020

ПРОДУКЦИЯ:

Кабели товарного знака «КИПЭ» и «КИПЭ» симметричные для интерфейса RS-485 с низким дымо- и газовыделением, не распространяющие горение, для работы при напряжении до 300В, с многопроволочными жилами номинальным диаметром 0,60 мм, 0,78 мм, с изоляцией из сплошного или вспененного (пористого) полиолефина, с экраном сердечника, с оболочкой, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов или без шланга, с защитным элементом (броней) или без брони, марок: КИПЭВнг(A)-LS, КИПЭВКнг(A)-LS, КИПЭВКВнг(A)-LS, КИПЭВВнг(A)-LS, КИПЭнг(A)-HF, КИПЭКнг(A)-HF, КИПЭКнг(A)-HF, КИПЭВнг(A)-HF, КИПЭВнг(A)-LS, КИПЭнг(A)-HF, КИПЭВКнг(A)-LS, КИПЭКнг(A)-HF, КИПЭВКВнг(A)-LS, КИПЭКнг(A)-HF, КИПЭВВнг(A)-LS, КИПЭВнг(A)-HF. Продукция изготовлена в соответствии с — ТУ 16 К99-025-2005 «Кабели симметричные для интерфейса RS-485 с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.154 **КОД ТН ВЭД РФ:** -
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п.5.3, 5.4, 5.5, 5.7

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» ИНН 7701165130. Юридический адрес: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15, Адрес производства: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, телефон: +7 (495) 134-21-34, факс: +7 (495) 462-37-82, e-mail: info@spcable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» Юридический адрес: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15, телефон: +7 (495) 134-21-34, факс: +7 (495) 462-37-82, e-mail: info@spcable.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов по пожарной безопасности №158-2017-с-пб-СК, №159-2017-с-пб-СК, №160-2017-с-пб-СК от 05.10.2017 года, №163-2017-с-пб-СК от 10.10.2017 года ИЦ ООО НИЦ «Кабель-Тест», рег. № РОСС RU.0001.21КБ32 от 13.04.2016 года, Протокола периодических испытаний № 13-2018-п-СК от 28.02.2018 года ООО НПП «Спецкабель». Решения о выдаче сертификата соответствия № 0095/6 от 25.01.2019 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1d

Руководитель органа по сертификации

подпись

V.C. Харламов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова
инициалы, фамилия

