

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В. 00630/26

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» (ООО НПП «Спецкабель»).

Место нахождения: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15.

Адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5.

ОГРН 1027739312281, ИНН 7701165130. Телефон: +74951342134. Адрес электронной почты: info@spetskabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» (ООО НПП «Спецкабель»).

ОГРН 1027739312281, ИНН 7701165130.

Место нахождения: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость».

ОГРН: 1105018003936. ИНН: 5018145380. Место нахождения и адрес юридического лица: 141073, Россия, Московская область, город

Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 142300, РОССИЯ, Московская область,

муниципальный округ Чехов, город Чехов, Симферопольское ш., д.2, комната № 30. Телефон: +7 (493) 150-08-01. Адрес электронной почты:

info@taniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные парной скрутки для структурированных кабельных сетей,

предназначенные для наземного и подземного транспорта, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе

с пониженным дымо- и газовыделением, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, категории

5е, с 2 или 4 парами однопроволочных медных жил, номинальным диаметром 0,52 мм, на номинальное напряжение до 50 В, с изоляцией из

полимерных материалов, с экраном или без него, с оболочкой и защитным шлангом (или без него) из поливинилхлоридного пластика

пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с защитным элементом (броней) или без него,

марок согласно Приложению №1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия, выпускаемые в соответствии с ТУ 16.К99-048-

2012 «Кабели парной скрутки для структурированных кабельных сетей, огнестойкие. Технические условия» с изм. № 5 от 30.04.2026.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.13.154

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 178-2026 от 15.09.2026, № 179-2026 от 15.09.2026, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью НИЦ «Кабель-Тест», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ32, протокола испытаний № ППБ-522/09-2026 от 11.09.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01. Акт о результатах анализ состояния производства № ПБ123-231.26-01 от 21.08.2026, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2.

Хранение кабелей должно соответствовать ГОСТ 18690. Концы кабелей должны быть защищены от проникновения влаги. Условия хранения

кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150. Гарантийный срок – 6 года. Срок

службы – 30 лет при температуре окружающей среды не выше 40 °С или 0,5 года при температуре не выше 70 °С для исполнения для иг(D)-

FRLS; 40 лет при температуре окружающей среды не выше 50 °С или 0,5 года при температуре не выше 70 °С для исполнения иг(A)-FRHF.

Дата изготовления единицы продукции – 23.06.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.09.2026 по 21.09.2031

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Лук

(подпись)

Пластун К.П.

(Фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Наг

(подпись)

Панько Л.А.

(Фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C- RU.ЭО30.B. 00630/26
(обязательная сертификация)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

ТУ 16.К99-048-2012 «Кабели парной скрутки для структурированных кабельных сетей, огнестойкие. Технические условия» с изм. № 5 от 30.04.2026 г.

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии); международный код GTIN (Global Trade Item Number) (при наличии, по выбору заявителя)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.154	8544 49	Кабели симметричные парной скрутки для структурированных кабельных сетей, предназначенные для наземного и подземного транспорта, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, категории 5е, с 2 или 4 парами однопроводных медных жил, номинальным диаметром 0,52 мм, на номинальное напряжение до 50 В, с изоляцией из полимерных материалов, с экраном или без него, с оболочкой и защитным шлангом (или без него) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированные и неэкранированные, с защитным элементом (броней) или без него. - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из полимерных материалов, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: СПЕЦЛАН LTP-5enг(D)-FRLS; СПЕЦЛАН FTP-5enг(D)-FRLS; СПЕЦЛАН FTP-5eKнг(D)-FRLS - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из полимерных материалов, с оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок СПЕЦЛАН FTP-5eKнг(D)-FRLS. - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полимерных материалов, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: СПЕЦЛАН UTP-5enг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-5enг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-5eKнг(A)-FRHF - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полимерных материалов, с оболочкой и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: СПЕЦЛАН FTP-5eKнг(A)-FRHF.	ТУ 16.К99-048-2012 «Кабели парной скрутки для структурированных кабельных сетей, огнестойкие. Технические условия» с изм. № 5 от 30.04.2026

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
сертификации (эксперты-аудиторы)

Суб

(подпись)

Пластун К.П.

(фамилия, имя, отчество)
(последняя при наличии)

Наг

(подпись)

Панько Л.А.

(фамилия, имя, отчество)
(последняя при наличии)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C- RU.ЭО30.B, 00630/26
(обязательная сертификация)

Перечень стандартов и иных документов, применяемых на добровольной основе

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
- для кабелей в исполнении нг(D)-FRLS:		
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Раздел 4 (Класс пожарной опасности кабельных изделий) – П4.1.2.2.2: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории D (ПРГП) – П4; Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) – 1; Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 2; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – 2) пункты 5.3, 5.4, 5.6, 5.8
- для кабелей в исполнении нг(A)-FRHF:		
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Раздел 4 (Класс пожарной опасности кабельных изделий) – П16.1.1.2.1: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории A (ПРГП) – П16; Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) – 1; Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) – 1; Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 2; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – 1) пункты 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8



Сид
 (подпись)

Пластун К.П.
 (фамилия, имя, отчество)
 (подпись и при наличии)

Нас
 (подпись)

Панько Л.А.
 (фамилия, имя, отчество)
 (подпись и при наличии)