СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.НК07.В.00074/25

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» (ООО НПП «Спецкабель»). ОГРН: 1027739312281. ИНН: 7701165130. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица : 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1 -5, пом. XVI, ком.15. А дрес места осуществления деятельности : 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-7, 9А, 15-18, 30.
Телефон: +7 (495) 134-21-34. Адрес электронной почты: info@spetskabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» (ООО НПП «Спецкабель»). ОГРН: 1027739312281. ИНН: 7701165130. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1 -5, пом. XVI, ком.15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107497, Россия, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-7, 9А, 15-18, 30.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». ОГРН: 1185053038653, ИНН: 5012098494. Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, эт. 1, помещ. 33. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50А, пом. № 16, № 16а. Телефон: +7 (499) 112-01-93. Адрес электронной почты: info@firelab.su. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НК07.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, специально предназначенные для использования на транспортных средствах надземного и подземного транспорта, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, или полимерной композиции, не содерж ащей галогенов, или из полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, или полимерной композиции, не соде ржащей галогенов, в том числе ог нестойкие, плоской формы, бронированные, в защитном шланге, марок: СК-ППГнг(А)-HF, СК -ПвПГнг(А)-HF, СК -ППГнг(А)-FRHF, СК -ПвПГнг(А)-FRHF, СК -ПБПнг(А)-HF, СК -ПвБПнг(А)-HF, СК-ПБПнг(А)-FRHF, СК-ПвБПнг(А)-FRHF, СК-ВВГнг(А)-LS, СК-ВВГнг(А)-FRLS, СК-ВВГ-Пнг(А)-LS, СК-ВВГ-Пнг(А)-FRLS, СК-ВБШвнг(А)-LS, СК -ВБШвнг(А)-FRLS, СК -ВВГнг(А)-LSLTx, СК -ВВГнг(А)-FRLSLTx, СК -ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, СК -ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, СК-ВБШвнг(А)-LSLTx, СК-ВБШвнг(А)-FRLSLTx (числом жил от 1 до 5, номинальным сече нием жил от 1,5 до 150 мм^2 , на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц), выпускаемые по ТУ 27.32.13-141-47273194-2024 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.13.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № № 75-2025, 76-2025, 77-2025, 78-2025 от 09.0 7.2025, ИЦ ООО НИЦ «Кабель -Тест», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21КБ32 ; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 00 64-0069 стр/э/оп от 25.04.2025 ОС ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НК07. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 -ФЗ) - ГОСТ 31565 -2012 «Кабельные изделия. Тре бования пожарной безопасности» п.5.3 (ПРГП1б, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011) – для всех марок кабелей; п. 5.4 (ПД2, ГОСТ IEC 61034-2-2011) - для кабелей с индексами «нг(А) -LS», «нг(А) -FRLS», «нг(А) -LSLTx», «нг(А) -FRLSLTx»; п. 5.5 (ПД1, ГОСТ IEC 61034-2-2011) - для кабелей с индексами «нг(А) -HF», «нг(А) -FRHF»; п.5.8 (ПО1, ГОСТ IEC 60331-21-2011) – для кабелей с индексами «нг(А) -FRLS», «нг(А) -FRLSLTx», «нг(А) -FRHF».

Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды – условиям 5 по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках не более 6 месяцев. (р.6 ТУ 27.32.13 -141-47273194-2024). Срок хранения продукции: под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет (п. 6.2 ТУ 27.32.13-141-47273194-2024).

Срок службы (годности): минимальный срок службы кабелей при соблюдении потребителем требований к условиям хранения, прокладки, монтажа и эксплуатации при температуре окружающей среды не выше 50 °С: 30 лет для кабелей исполнений «нг(А) -LS», «нг(А)-FRLS», «нг(А) -LSLTx», «нг(А) -FRLSLTx»; 40 лет для кабелей исполнений «нг(А) -HF» и «нг(А) -FRHF»; или 0,5 года при температуре окружающей среды не выше: 70 °С для кабелей исполнений «нг(А) -LS» и «нг(А) -FRLS»; 60 °С для кабелей исполнений «нг(А)-LSLTx» и «нг(А) -FRLSLTx»; 85 °С для кабелей исполнений «нг(А) -HF» и «нг(А) -FRHF». Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. (п. 2.8 ТУ 27.32.13-141-47273194-2024).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2025 по 21.07.2030

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

(подпись) Назарова Мария Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись) Графская Юлия Игоревна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Кабельный журнал
Спецкабель