ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00082/24

Серия RU № 0550050

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +7 (495) 274-01-01. Адрес электронной почты: info@sercons.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15
Адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5
Основной государственный регистрационный номер 1027739312281
Телефон: 84951342134. Адрес электронной почты: info@spetskabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные для сети LonWorks для работы на напряжение переменного тока до 145 В частотой 50 Гц, с номинальным диаметром медных одинопроволочных токопроводящих жил 0,64 мм, с числом пар 1 и 2, с изоляцией из полиэтилена, с экраном из ламинированной алюминиевой фольги или без него, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или светостабилизированного полиэтилена, или полимерной композиции, не содержащей галогенов, или безгалогенного термопластичного полиуретана, с защитным элементом (броней) или без него, марок: КАВ, КАЭфВ, КАЭфВКГ, КАВнг(D)-LS, КАЭфВнг(D)-LS, КАЭфВКГнг(D)-LS, КАП, КАЭфП, КАПнг(А)-HF, КАЭфПнг(А)-HF, КАЭфПКГнг(А)-HF, КАУ, КАЭфУ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К99-024-2005 «Кабели симметричные для сети LonWorks. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 78-2024, 79-2024, 80-2024, 81-2024, 82-2024 от 04.10.2024 года, выданных Испытательным центром Общество с ограниченной ответственностью НИЦ "Кабель-Тест" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ32)
Протоколов испытаний №№ 36262ИЛНВО, 36263ИЛНВО, 36264ИЛНВО, 36265ИЛНВО, 36266ИЛНВО от 14.10.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05)
Протокола испытаний № ППБ-1447/10-2024 от 04.10.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)
Акта анализа состояния производства №24/09/0001 от 09.09.2024, выданного Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Блохин Владимир Геннадьевич
инструкции по эксплуатации, инструкции по монтажу, Паспорта качества
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Статья 4, 5 ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования", ТУ 16.К99-024-2005 «Кабели симметричные для сети LonWorks. Технические условия», ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Описание технических решений и оценка стойкости рисков причинения вреда при применении кабелей. Конструкция кабелей в полном соответствии требованиям ГОСТ 16690. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 1-5 по ГОСТ 15150. Срок службы кабелей при соблюдении потребителем требований к условиям хранения, транспорта, монтажа и эксплуатации - 30 лет для кабелей марок КАВ, КАЭфВ, КАЭфВКГ, КАВнг(D)-LS, КАЭфВнг(D)-LS и КАЭфВКГнг(D)-LS при температуре окружающей среды не выше 50 °С или 0,5 (или при температуре не выше 70°С, - 30 лет для кабелей марок КАП, КАЭфП при температуре окружающей среды не выше 50 °С или 0,5 года при температуре не выше 90°С, - 40 лет для кабелей марок КАПнг(А)-HF, КАЭфПнг(А)-HF и КАЭфПКГнг(А)-HF при температуре окружающей среды не выше 50 °С или 0,5 года при температуре не выше 90°С, - 40 лет для кабелей марок КАУ и КАЭфУ при температуре окружающей среды не выше 50 °С или 0,5 года при температуре не выше 90°С. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты подписания акта анализа состояния производства (приказ, протокол, заключение) с 09.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2024 **ПО** 15.10.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Перцева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Беспалов Александр Витальевич (Ф.И.О.)

Кабельный завод СпецКабель