ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00272/20

Серия RU № 0177890

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия», место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Россия, город Москва, Проспект Нахимовский, дом 31, корпус 2; место осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, улица Шеногина, дом 4; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04, внесен в реестр аккредитованных лиц 16.07.2015; телефон: +7 (499) 259-66-65; адрес электронной почты: s.v.dobryanskyi@gostinfo.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15; ОГРН: 1027739312281, телефон: +7(495) 134-21-34, факс: +7(495) 462-32-73, адрес электронной почты: info@spcabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

ПРОДУКЦИЯ Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие, с однопроволочными из медной мягкой проволоки токопроводящими жилами, изолированными кремнийорганической резиной, с числом пар 1÷40 или изолированных жил в пучке 3 или 4, с номинальным сечением жил (0,2÷2,5) мм^2, с общим экраном или без экрана, с дополнительным огнестойким барьером или без барьера, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, для работы при напряжении до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRHF , изготавливаемые по ТУ 16.К99-036-2007 «Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний от 11.02.2020 №№ 18-2020-тртс-СК, 19-2020-тртс-пб-СК, испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AE73), акта о результатах анализа состояния производства от 26.04.2019, оформленного Органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04). Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.8); ТУ 16.К99-036-2007 «Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие. Технические условия». Срок службы кабелей указан в технических условиях. Гарантийный срок эксплуатации 6 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям по группе 5 ГОСТ 15150-69

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.02.2020 **ПО** 16.02.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Добрянский Сергей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибова Елена Евгеньевна (Ф.И.О.)

Кабельный завод Спецкабель