





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00064/23

Серия **RU** № **0613050**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	Кабели комбинированные для автоматизированных систем управления технологическими процессами, общепромышленного применения, на напряжение до 300 В переменного тока частотой 50 Гц, с сердечником из одной или четырех пар скрученных многопроволочных медных луженых жил диаметром 0,60 или 0,75 мм, изолированных сплошным или вспененным полиэтиленом, предназначенных для передачи данных, и двух или четырех изолированных полимерной композицией, не содержащей галогенов, многопроволочных медных луженых жил питания сечением 1,0 или 1,5 кв.мм, упрочняющего элемента из арamidных нитей или с наполнителем из полипропиленовых нитей, с разделительной лентой поверх сердечника, общим или индивидуальным экраном, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов или в оболочке из полиуретана безгалогенного термопластичного, марок:	ТУ 16.К99-045-2010 «Кабели комбинированные для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Технические условия»
	СПЕЦКАБЕЛЬ 2x1,0+4x2x0,60 ит(В)-HF, СПЕЦКАБЕЛЬ 2x1,0+4x2x0,60У, СПЕЦКАБЕЛЬ 2x1,0+1x2x0,75 ит(В)-HF, СПЕЦКАБЕЛЬ 2x1,0+1x2x0,75У, СПЕЦКАБЕЛЬ 4x1,5+1x2x0,75 ит(В)-HF, СПЕЦКАБЕЛЬ 4x1,5+1x2x0,75У.	

Кабельный завод  
СПЕЦКАБЕЛЬ



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Сергей*  
*Григорьев*  
(подпись)



Сергеева Анна Сергеевна  
(ф.и.о.)

Кристина Александровна  
(ф.и.о.)



